

14-3 村野浄水場における環境ISOの環境目標達成状況（平成16年度）

① 商用電力使用量の削減（太陽光発電設備、タイマープラン）

手 順	16年度目標	16年度達成度	17年度目標
太陽光発電設備利用手順	年間商用電力使用量 25万kWh削減	211,830 kWh	年間商用電力使用量 22.5万kWh削減
タイマープラン実施手順	契約電力量に対して 3,480 kW低減 〔磯島 1,940 kW〕 〔村野 1,540 kW〕 但し、夏期(7,8,9月)の期間	100 %	契約電力量に対して 3,480 kW低減 〔磯島 1,940 kW〕 〔村野 1,540 kW〕 但し、夏期(7,8,9月)の期間

(室内消灯)

部 門		16年度目標	16年度達成度	17年度目標
村野浄水場	浄水課	1,164,000 kWh/年	1,188,698 kWh/年	1,164,000 kWh/年
	保全課	875,000 kWh/年	942,924 kWh/年	875,000 kWh/年
	整備課	875,000 kWh/年	892,454 kWh/年	875,000 kWh/年
	企画課	1,200 kWh/年	1,285 kWh/年	1,200 kWh/年
送水管理C	送水管理課	800 kWh/年	960 kWh/年	800 kWh/年
水質管理C	企画調査課	4,300 kWh/年	4,731 kWh/年	3,200 kWh/年
サービス公社	事業3課	600 kWh/年	612 kWh/年	450 kWh/年
合 計		2,920,900 kWh/年	3,031,664 kWh/年	2,919,650 kWh/年

② 汚泥搬出量の削減

手 順	16年度目標	16年度達成度	17年度目標
コージェネレーション利用手順	脱水ケーキ排出量： 基準年度(1998)比 30 %減	41 %	脱水ケーキ排出量： 基準年度(1998)比 30 %減
	消石灰注入率： 基準年度(1998)比 5 %減	7 %	消石灰注入率： 基準年度(1998)比 5 %減

③ 脱水処理の臭気の低減

手 順	16年度目標	16年度達成度	17年度目標
臭気管理手順	臭気強度 2.5 以下	2.0	臭気強度 2.5 以下

④ 廃棄物の削減

手 順	16年度目標	16年度達成度	17年度目標
廃棄物の処理及び清掃手順	適正な廃棄物処理	達成	適正な廃棄物処理
事務所ゴミ分別収集手順	適正な分別収集	達成	適正な分別収集

⑤ 水処理・試験薬品類の適正管理

手 順	16年度目標	16年度達成度	17年度目標
薬品管理手順	水処理・試験薬品類の適正管理	達成	水処理・試験薬品類の適正管理

⑥ 淀川水質保全の推進

手 順	16年度目標	16年度達成度	17年度目標
見学者対応手順 (パンフレットの配布)	年 8,300 部 以上	9,987 部	年 8,300 部 以上
水質保全要望手順	河川管理者等への要望 年 3 回 以上	10 回	河川管理者等への要望 年 3 回 以上
水源水質調査手順	水質調査 年 4 回 以上	18 回	水質調査 年 4 回 以上
除塵作業手順	手順書どおりの除塵作業	達成	手順書どおりの除塵作業