

4-8 関西電力発電所の公害等防止協定遵守状況

(平成6年度)

区分	発電所	協定値 (年間)	実績												値			比率 (協定値100)
			平成6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成7年 1月	2月	3月	平成6年度 計			
硫酸化 物 量 出 排 (トン)	多奈川	800	0.0	0.0	9.8	27.1	26.9	9.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.6	9	
	多奈川第二	3,020	108.5	99.6	107.3	131.5	131.0	114.1	94.3	59.7	67.0	69.2	66.7	78.1	1,127.0	37		
	堺	940	60.8	54.9	44.2	33.6	39.8	74.4	69.5	69.7	50.0	68.4	71.7	88.7	725.7	77		
	三寶	240	5.0	5.2	5.0	12.6	10.5	10.7	6.7	5.5	1.4	1.9	1.4	4.3	70.2	29		
	大阪	615	9.8	14.3	9.7	26.3	21.1	18.5	11.9	12.4	3.6	4.2	6.9	5.7	144.4	23		
	春日	320	0.1	0.1	18.2	45.7	46.8	24.9	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	136.2	43		
	合計	5,935	184.2	174.1	194.2	276.8	276.1	251.6	182.5	149.1	122.1	143.8	146.7	176.9	2,278.1	38		
	多奈川	410	0.0	0.0	5.0	12.2	12.2	4.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	8		
	多奈川第二	2,100	121.9	103.0	101.9	133.5	141.3	128.1	112.8	22.4	23.2	23.9	22.0	26.8	960.8	46		
	堺	1,420	65.2	63.7	59.5	77.3	75.5	75.3	63.1	61.7	59.6	68.9	70.0	81.7	821.5	58		
三寶	180	5.1	4.9	4.6	11.9	10.6	9.8	5.7	4.7	1.6	1.9	1.4	4.2	66.4	37			
大阪	320	15.6	16.6	15.1	36.4	33.7	23.7	18.6	19.9	12.3	15.0	17.1	13.8	237.8	74			
春日	195	0.3	0.5	14.7	35.0	35.8	19.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	106.4	55			
南	400	18.1	17.0	19.3	25.0	23.6	14.8	13.3	13.0	14.4	17.0	17.8	21.6	214.9	54			
合計	5,025	226.2	205.7	220.1	331.3	332.7	275.0	213.7	123.0	111.2	126.9	128.5	148.3	2,442.6	49			
燃料硫黄分 (重油換算%)	多奈川	0.12	0	0	0.09	0.09	0.09	0.09	0	0.09	0	0	0	0	0.09	75		
	多奈川第二	0.12	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	58		
	堺	0.12	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	25		
	三寶	0.15	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	80		
	大阪	0.15	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	20		
	春日	0.15	0.03	0.03	0.12	0.12	0.11	0.11	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.11	73		
	南	-	0.0	0.0	0.7	2.0	1.9	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4		
	合計	-	4.8	4.0	4.1	5.2	5.6	5.2	4.6	2.6	2.8	2.8	2.7	3.3	47.7	-		
	多奈川第二	-	3.7	3.5	3.2	4.1	4.1	4.0	3.2	3.0	3.0	3.3	3.3	4.0	42.4	-		
	堺	-	0.8	0.7	0.7	1.7	1.6	1.5	0.9	0.6	0.3	0.2	0.2	0.6	9.8	-		
三寶	-	2.2	2.0	1.8	4.4	4.2	2.5	1.9	2.4	1.9	1.7	2.3	2.0	29.3	-			
大阪	-	0.0	0.0	1.2	3.2	3.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	-			
春日	-	3.7	3.5	4.0	5.2	4.8	3.3	3.1	2.8	3.2	3.7	3.9	4.7	45.9	-			
南	-	0.0	0.0	7.3	19.3	19.3	6.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8	-			
合計	-	111.6	95.0	99.5	122.7	131.3	124.9	110.6	62.0	65.9	66.5	64.2	77.5	1,131.7	-			
多奈川第二	-	154.4	147.4	134.1	174.6	169.9	173.2	133.7	126.7	125.3	137.2	139.2	166.7	1,782.4	-			
堺	-	2.6	2.5	2.3	5.7	5.3	5.0	2.9	2.3	0.8	0.9	0.7	2.0	33.0	-			
三寶	-	29.8	26.9	26.1	58.7	57.8	34.1	26.6	35.0	25.7	25.3	32.9	27.9	406.8	-			
大阪	-	0.2	0.2	8.6	20.9	21.7	11.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	63.6	-			
春日	-	134.1	124.9	145.6	188.2	176.2	120.4	110.6	104.1	114.5	133.5	139.6	170.1	1,661.8	-			
南	-	432.7	396.9	423.5	590.1	581.5	475.6	384.5	331.5	332.3	363.5	376.7	444.3	5,133.1	-			

(注) 1. 利用率(月) = 発電ヶ月間月トータル(MWh) / 認可出力(MW) × 年度歴日(日) × 24(h) × 100(%)
 2. 燃料硫黄分の平成6年度計の欄は、各月の燃料硫黄分を燃料使用量により加重平均したものである。