

表 2-3-4 関西電力発電所の公害等防止協定遵守状況（昭和59年度）

区分	発電所	協定値 (年間)	実 績												昭和59年度計 比率(協定値100)		
			昭和59年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和60年1月	2月	8月			
汚染物質排出量等の状況	多奈川第一	800	7.4	16.7	18.3	6.5	4.2	停止中	0.6	1.2	停止中	1.4	82.5	8			
		3,020	196.7	114.1	154.6	177.5	203.8	143.6	120.8	102.1	106.3	100.1	111.0	1,642.7	54		
		3,720	14.5	7.2	1.8	3.0	4.1	1.0	2.7	1.7	0.6	2.6	1.6	45.1	1		
		250	9.7	停止中	9.1	16.1	19.9	5.0	1.5	停止中	4.7	8.2	停止中	90.3	32		
		1,480	24.5	16.8	27.9	45.1	56.1	22.4	14.9	17.8	24.4	16.1	11.4	288.6	20		
		780	3.8	7.2	18.0	37.1	38.2	12.8	1.7	0.2	8.9	5.4	4.8	188.8	18		
		9,980	252.8	147.9	218.8	286.5	341.4	191.3	145.8	128.4	142.8	125.4	184.1	2,283.0	23		
		410	1.4	1.3	3.0	6.5	7.0	2.8	1.7	停止中	0.4	0.6	停止中	24.8	6		
		2,100	181.9	116.0	122.2	188.4	146.7	90.8	43.8	24.4	25.1	25.5	38.5	87.3	1,000.6	48	
		3,400	109.2	107.3	96.0	127.6	137.7	88.8	121.7	101.7	187.1	144.3	98.8	71.8	1,349.0	40	
窒素化合物 排出量 (ト ン)	多奈川第一	190	8.2	停止中	8.3	13.9	17.4	4.6	1.3	3.8	1.2	停止中	3.9	7.1	69.7	37	
		1,070	22.1	16.0	26.6	41.1	47.8	20.9	16.1	16.1	21.7	14.6	10.6	10.2	263.8	25	
		470	3.0	5.7	13.7	23.1	29.3	10.1	1.5	0.4	6.7	4.2	3.4	0.5	106.6	23	
		7,640	275.8	246.8	289.8	355.6	385.9	217.5	186.1	146.4	218.2	189.2	151.2	177.5	2,814.5	37	
		0.12	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	停止中	0.10	0.10	停止中	0.09	0.09	75	
		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	67	
		0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
		0.15	0.13	停止中	0.11	0.13	0.13	0.18	0.13	0.13	0.14	0.06	0.07	0.14	0.18	0.12	80
		0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.04	0.06	0.06	0.07	0.05	0.04	0.06	0.06	40
		0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12	0.06	0.12	80
利 用 率 (%)	多奈川第二	53.0	5.6	3.2	4.5	5.2	6.0	4.1	3.4	2.7	3.0	2.9	3.1	3.2	46.9	88	
		3.9	3.7	3.9	5.1	5.4	3.0	3.6	3.0	4.4	4.2	3.1	3.1	46.4	-		
		1.2	停止中	1.5	2.1	2.6	0.7	0.2	0.6	0.1	停止中	0.6	1.3	10.9	-		
		2.8	1.4	2.1	3.0	3.5	1.8	1.6	1.2	1.3	1.4	1.1	1.0	21.7	-		
		0.2	0.5	1.2	2.6	2.7	0.9	0.1	0.0	0.5	0.4	0.2	0.0	9.3	-		
		2.1	1.9	4.4	10.1	10.8	3.6	2.4	停止中	0.4	0.7	停止中	0.8	87.2	-		
		181.8	75.8	105.5	124.0	140.8	98.1	73.6	65.8	70.1	68.7	75.3	76.4	1,111.9	84		
		168.7	156.5	168.6	219.4	220.8	181.4	157.2	128.0	189.2	177.2	135.5	185.0	1,988.7	-		
		4.1	停止中	4.8	7.2	8.6	2.2	0.7	1.9	0.6	停止中	2.0	4.6	36.7	-		
		29.9	13.8	28.7	40.2	45.9	23.6	21.9	15.4	18.1	18.2	14.8	13.7	288.7	-		
燃 料 用 量 (9,640kcal/ℓ) (10 ³ ℓ)	多奈川第二	1.7	3.4	3.4	17.4	18.4	6.1	0.9	0.2	4.0	2.4	2.0	0.2	65.1	-		
		388.3	255.9	320.4	418.3	458.5	265.0	282.7	211.3	282.4	267.2	227.6	290.7	3,533.3	-		

(注) 本表は関西電力公害等防止計画書(昭和60年4月)から作成した。