

| 既存ブロック塀等の調査シート（No.1 健全性）   |   |               |                                |  | 整理番号   |  |   |
|--|---|---------------|--------------------------------|--|--|--|---|
|  |   |               |                                |  | 調査年月日  |  |   |
| 所在地<br>(住居表示)  |   |               |                                |  | 調査者氏名  |  |   |
|  |   |               |                                |  | 設計図書等  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 |   |
| 所有者名   |   | 擁壁等の<br>構造物   |                                | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | 擁壁の高さ  | m  |   |
|  |   | 土留め利用         |                                | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | セットバックの距離  | m  |   |
|  |   |               |                                |  | 土圧の作用高さ  | cm   |   |
| 接道種類 <input type="checkbox"/> 避難路/ <input type="checkbox"/> 通学路/ <input type="checkbox"/> 一般道路/ <input type="checkbox"/> 公有地/ <input type="checkbox"/> 私道/ <input type="checkbox"/> その他（ ）<br>塀の種類 <input type="checkbox"/> 組積塀/ <input type="checkbox"/> 補強コンクリートブロック（CB）塀/ <input type="checkbox"/> その他（ ） |   |               |                                |  |  |  |   |
| 分類   | 箇所  | 項目            | 実施の有無                          |  | 調査結果   | 健全性が確保できていないことを<br>判定するための基準                           |   |
|  |   |               | 組積                             | CB   |  |  |   |
| 必須<br>項目   | 壁体  | 組積材のひび割れ幅     | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                               | mm   | <input type="checkbox"/> *1 1.0mm以上のひび割れ               |   |
|  |   | 組積材の破損        | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> *1 破損がある状態                    |   |
|  |   | 目地部のひび割れ幅     | <input type="checkbox"/>       |  | mm   | <input type="checkbox"/> *1 1.0mm以上のひび割れ               |   |
|  |   | 目地部の欠損        | <input type="checkbox"/>       |  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> *1 欠損がある状態                    |   |
|  |   | 壁体の変色・風化      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> *1 著しい風化が確認される状態              |   |
|  |   | 壁体内の著しい発錆（錆汁） |                                | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> *1 表面から錆汁が確認される状態             |   |
|  |   | 壁体の傾斜         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                               | 度  | <input type="checkbox"/> *1 5度以上の傾斜                    |   |
|  |   | 壁体のぐらつき       | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> *1 ぐらつきがあり、安定性に欠ける状態          |   |
| 評価<br>の<br>参考<br>項目  | 壁体  | 笠木の有無         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | 笠木がない場合や笠木が欠落している場合は、雨水浸入により鉄筋の腐食が進展している可能性がある。        |   |
|  |   | 笠木の欠落         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 |  |   |
|  | 擁壁  | 擁壁の不同沈下       | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | 擁壁等の工作物に、不同沈下やひび割れ、はらみ、傾斜等がある場合は、既存塀の健全性を確保できない恐れがある。  |   |
|  |   | 擁壁のひび割れ       | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 |  |   |
|  |   | 擁壁のはらみ        | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 |  |   |
|  | 地盤  | 擁壁の傾斜         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                               | 度  | 既存塀が設置される地盤に変状の恐れがある場合は、既存塀の健全性を確保できない恐れがある。           |   |
|  |   | 液状化の恐れ        | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 |  |   |
|  |   |               | 地盤破壊の恐れ                        | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 |   |
|  |   |               | 建設年                            | 年頃 <input type="checkbox"/> 不明                         |  |  | 建設後維持管理がない状態で数十年が経過しているものは、既存塀の健全度を確保するのが難しいものと考えられる。 |
|  |   |               | 増改築の有無                         | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 |  |  |   |
|  |   | 増改築年          | 年頃 <input type="checkbox"/> 不明 |  |  |  |   |
|  |   | 増改築の方法        |                                |  |  |  |   |
| 注記   | *1 該当する項目が一つでもある場合は、健全性評価を満足できず、「撤去」の判定となるため、以後の仕様規定への適合性、一体性、転倒の評価に関する調査は省略してよい。 |               |                                |  |  |  |   |
| 備考   | 塀の形状、損傷の箇所、箇所など、評価に必要な情報を記載する。  |               |                                |  |  |  |   |

| 既存ブロック塀等の調査シート（No.2 仕様規定への適合性）   |  |                          |                          |  | 整理番号   |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 所在地<br>(住居表示)  |  |                          |                          |  | 調査年月日  |  |
|  |  |                          |                          |  | 調査者氏名  |  |
| 所有者名   |  |                          |                          |  | 設計図書等  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無     |
|  |  |                          |                          |  | 擁壁の高さ  | m  |
| 擁壁等の<br>構造物  |  |                          |                          |  | セットバックの距離  | m  |
|  |  |                          |                          |  | 土留め利用  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無     |
| 接道種類 <input type="checkbox"/> 避難路/ <input type="checkbox"/> 通学路/ <input type="checkbox"/> 一般道路/ <input type="checkbox"/> 公有地/ <input type="checkbox"/> 私道/ <input type="checkbox"/> その他（ ） |  |                          |                          |  |  |  |
| 塀の種類 <input type="checkbox"/> 組積塀/ <input type="checkbox"/> 補強コンクリートブロック（CB）塀/ <input type="checkbox"/> その他（ ）   |  |                          |                          |  |  |  |
| 分類   | 箇所   | 項目                       | 実施の有無                    |  | 調査結果   | 仕様規定の適合性を満足しない<br>ことを判定するための基準                             |
|  |  |                          | 組積                       | CB   |  |  |
| 必須<br>項目   | 壁本体  | 塀高さ                      | <input type="checkbox"/> |  | m  | <input type="checkbox"/> *1 1.2mに組積材1個の高さを足し合わせた高さを超えている*2 |
|  |  | 組積高さ                     | <input type="checkbox"/> |  | m  | <input type="checkbox"/> 2.2mを超えている*2                      |
|  |  | 壁厚さ                      | <input type="checkbox"/> |  | cm   | <input type="checkbox"/> *1 1.2mを超えている                     |
|  |  |                          | <input type="checkbox"/> |  | cm   | <input type="checkbox"/> *1 その部分から壁頂までの垂直距離の1/10未満である      |
|  |  |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                               | cm   | <input type="checkbox"/> 15cm未満（塀高さが2m以下の場合10cm未満）である      |
|  |  | 異種ブロック積み                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> *1 異なる構造形式を組み合わせている               |
|  | 壁本体<br>配筋  | 横筋の最大配筋間隔                |                          | <input type="checkbox"/>                               | cm   | <input type="checkbox"/> 80cmを超えている                        |
|  |  | 縦筋の最大配筋間隔                |                          | <input type="checkbox"/>                               | cm   | <input type="checkbox"/> 80cmを超えている                        |
|  |  | 縦筋の基礎（擁壁）内でのフック          |                          | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 基礎の横筋にかぎ掛けされていない                  |
|  |  | 縦筋の基礎（擁壁）への定着長さ          |                          | <input type="checkbox"/>                               | cm   | <input type="checkbox"/> *1 鉄筋径の40倍未満である*3                 |
|  | 控壁   | 控壁の有無                    | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 控壁がない*4                           |
|  |  |                          | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 控壁がない*5                           |
|  |  | 控壁の張り出し長さ                | <input type="checkbox"/> |  | cm   | <input type="checkbox"/> *1 壁厚さの1.5倍未満である                  |
|  |  |                          | <input type="checkbox"/> |  | cm   | <input type="checkbox"/> 基礎部分において壁高さの1/5未満である              |
|  |  | 控壁の最大間隔                  | <input type="checkbox"/> |  | m  | <input type="checkbox"/> *1 4.0mを超えている                     |
|  |  |                          | <input type="checkbox"/> |  | m  | <input type="checkbox"/> 3.4mを超えている                        |
|  |  | 壁端部から最寄りの控壁までの長さ         | <input type="checkbox"/> |  | m  | <input type="checkbox"/> *1 2.0mを超えている                     |
|  |  |                          | <input type="checkbox"/> |  | m  | <input type="checkbox"/> *1 1.7mを超えている                     |
|  | 控壁<br>配筋   | 控壁の横筋の有無                 |                          | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 控壁の横筋がない                          |
|  |  | 控壁の縦筋の有無                 |                          | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 控壁の縦筋がない                          |
|  |  | 控壁の縦筋の基礎（擁壁）内でのフック       |                          | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 基礎の横筋にかぎ掛けされていない                  |
|  |  | 控壁の縦筋の基礎（擁壁）内での定着長さ      |                          | <input type="checkbox"/>                               | cm   | <input type="checkbox"/> 鉄筋径の40倍未満である*3                    |
|  | 基礎   | 基礎（壁本体）                  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> *1 基礎がない                          |
|  |  |                          | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> *1 RC造の基礎がない                      |
|  |  | 基礎（控壁）                   | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> *1 基礎がない                          |
|  |  |                          | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> RC造の基礎がない                         |
|  |  | 基礎の根入れ深さ                 | <input type="checkbox"/> |  | cm   | <input type="checkbox"/> *1 20cm未満である*2                    |
|  |  |                          | <input type="checkbox"/> |  | cm   | <input type="checkbox"/> 30cm未満である*2                       |
|  | 擁壁等の構造物の有無   | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> *1 擁壁等の構造物の上に塀がある             |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 擁壁等の構造物の上に塀がある                |  |
| 地盤   | 土圧の作用高さ  | <input type="checkbox"/> |                          | cm   | <input type="checkbox"/> *1 土圧の作用高さが60cmを超えている         |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> |                          | cm   | <input type="checkbox"/> 土圧の作用高さが60cmを超えている            |  |
| 評価<br>の<br>参考<br>項目  | 壁本体  | フェンスの有無                  |                          | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | 壁頂部に横筋が配筋されていない恐れがあり、詳細な検討が必要となる可能性がある。                    |
|  |  | 透かしブロックの有無               |                          | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | 透かしブロックが配置されている箇所では、壁筋が配筋されていない恐れがある。                      |
|  |  | 透かしブロックの配置               |                          | <input type="checkbox"/>                               | 備考に図示  |  |
|  |  | 壁本体の仕上げの有無               |                          | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 | 仕上げの厚さが大きい場合には、実情の重量に応じて、評価を行う必要がある。                       |
| 注記   | *1 該当する項目が一つでもある場合は、「撤去又は耐震改修」の判定となる。                                    |                          |                          |  |  |  |
|  | *2 塀に近接して側溝があり、JISの適合品若しくは同等品とみなせない場合には、側溝の底面を地盤面として、塀の高さや基礎の根入れ深さを評価する。 |                          |                          |  |  |  |
|  | *3 基礎内でフックにより定着されている場合は、鉄筋径の27倍未満であるかどうかを確認する。                           |                          |                          |  |  |  |
|  | *4 その部分の壁厚が、その部分から壁頂までの垂直距離の1.5/10倍以上ある場合は除く。                            |                          |                          |  |  |  |
|  | *5 塀高さが1.2m以下の場合を除く。   |                          |                          |  |  |  |
| 備考   | 塀の形状、寸法、配筋など、評価に必要な情報を記載する。  |                          |                          |  |  |  |

調査結果表（第三面）

| 既存ブロック塀等の調査シート（No. 3 塀の一体性）  |                             |                                  |                    | 整理番号  |        |    |    |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--------|----|----|
|  |                             |                                  |                    | 調査年月日   |        |    |    |
| 所在地<br>(住居表示)  |                             |                                  |                    | 調査者氏名   |        |    |    |
|  |                             |                                  |                    | 設計図書等   | □有/□無  |    |    |
| 所有者名   |                             | 擁壁等の<br>構造物                      | □有/□無              | 擁壁の高さ   |        | m  |    |
|  |                             | 土留め利用                            | □有/□無              | セットバックの距離   |        | m  |    |
| 接道種類   |                             | □避難路/□通路/□一般道路/□公有地/□私道/□その他 ( ) |                    |   |        |    |    |
| 塀の種類   |                             | □補強コンクリートブロック (CB) 塀/□その他 ( )    |                    |   |        |    |    |
| 分類   | 箇所                          | 項目                               | 実施の有無又は<br>他のシート参照 | 調査結果  | 評価との関連 |    |    |
|  |                             |                                  |                    |   | 壁      | 控壁 | 基礎 |
| 簡易<br>評価<br>及び<br>詳細<br>評価<br>のため<br>の<br>調査<br>項目                                   | 壁本体                         | 壁高さ                              | □                  | m   | ◎      | ◎  | ◎  |
|  |                             | 壁厚さ                              | No. 2 (仕様)         | cm  | ◎      | ◎  | ◎  |
|  |                             | 壁本体の仕上げの有無                       | No. 2 (仕様)         | □有/□無   | ◎      | ◎  | ◎  |
|  |                             | 仕上げによる組積材の重量増<br>(仕上げの種類・厚さ)     | □                  | □無視できる/□無視できない<br>備考に仕上げの種類・厚さを示すこと                       | ◎      | ◎  | ◎  |
|  | 壁本体<br>配筋                   | 横筋の最大配筋間隔                        | No. 2 (仕様)         | cm  | ◎      |    |    |
|  |                             | 横筋の配置 (間隔・本数)                    | □                  | 備考に図示すること   | ◎      |    |    |
|  |                             | 縦筋の最大配筋間隔                        | No. 2 (仕様)         | cm  | ◎      |    | ◎  |
|  |                             | 縦筋の配置 (間隔・本数)                    | □                  | 備考に図示すること   | ◎      |    | ◎  |
|  |                             | 縦筋の基礎 (擁壁) 内でのフック                | No. 2 (仕様)         | □有/□無   |        |    | ◎  |
|  |                             | 縦筋の基礎 (擁壁) 内での定着長さ               | No. 2 (仕様)         | cm  |        |    | ◎  |
|  | 控壁                          | 縦筋の空洞内部における<br>重ね継手の有無           | □                  | □有/□無   |        |    | ◎  |
|  |                             | 控壁の有無                            | No. 2 (仕様)         | □有/□無   |        | ◎  | ◎  |
|  |                             | 控壁の配置 (壁本体に取り付く<br>控壁の間隔・枚数)     | □                  | 備考に図示すること   |        | ◎  | ◎  |
|  |                             | 控壁の高さ                            | □                  | m   |        |    | ◎  |
|  | 控壁<br>配筋                    | 控壁の張り出し長さ                        | No. 2 (仕様)         | cm  |        |    | ◎  |
|  |                             | 控壁の横筋の有無                         | No. 2 (仕様)         | □有/□無   |        | ◎  |    |
|  |                             | 控壁の横筋の配置 (間隔・本数)                 | □                  | 備考に図示すること   |        | ◎  |    |
|  |                             | 控壁の横筋の壁本体内でのフック                  | □                  | □有/□無   |        | ◎  |    |
|  |                             | 控壁の縦筋の有無                         | No. 2 (仕様)         | □有/□無   |        |    | ◎  |
|  |                             | 控壁の縦筋の基礎 (擁壁)<br>内でのフック          | No. 2 (仕様)         | □有/□無   |        |    | ◎  |
| 控壁の縦筋の基礎 (擁壁)<br>内での定着長さ   |                             | No. 2 (仕様)                       | cm                 |   |        | ◎  |    |
| 控壁の縦筋の空洞内部における<br>重ね継手の有無  |                             | □                                | □有/□無              |   |        | ◎  |    |
| 詳細<br>評価<br>のため<br>の<br>調査<br>項目   | 壁本体                         | 壁長さ                              | □                  | m   | ◎      | ◎  | ◎  |
|  |                             | 組積材の重量<br>(コンクリートブロックの種類)        | □                  | □A(08)/□B(12)/□C(16)/□その他<br>( )                          | ◎      | ◎  | ◎  |
|  | 壁本体<br>配筋                   | 横筋の径、降伏強度*1、有効せい                 | □                  |   | ◎      |    |    |
|  |                             | 縦筋の径、降伏強度*1、有効せい                 | □                  |   |        |    | ◎  |
|  | 控壁                          | 控壁の厚さ                            | □                  | cm  |        |    | ◎  |
|  |                             | 控壁の重量 (構造種別、<br>コンクリートブロックの種類)   | □                  | □RC/□CB (CBの場合、下記も記載)<br>□A(08)/□B(12)/□C(16)/□その他<br>( ) |        |    | ◎  |
|  |                             | 控壁の横筋の径、降伏強度*1                   | □                  |   |        | ◎  |    |
| 控壁<br>配筋   | 控壁の縦筋の本数、有効せい               | □                                | 備考に図示すること          |   |        | ◎  |    |
|  | 控壁の縦筋の径、降伏強度*1              | □                                |                    |   |        | ◎  |    |
| 注記 *1 鉄筋の降伏強度は、引張試験を行わない場合、丸鋼は235N/mm <sup>2</sup> 、異形鉄筋は295N/mm <sup>2</sup> としてよい。 |                             |                                  |                    |   |        |    |    |
| 備考   | 塀の形状、寸法、配筋など、評価に必要な情報を記載する。 |                                  |                    |   |        |    |    |
|  |                             |                                  |                    |   |        |    |    |

| 既存ブロック塀等の調査シート（No. 4 塀の転倒）                         |   |                               |  |  | 整理番号   |
|--|---|-------------------------------|--|--|--|
| 所在地<br>(住居表示)                                      |   |                               |  |  | 調査年月日  |
|  |   |                               |  |  | 調査者氏名  |
| 所有者名   |   |                               |  |  | 設計図書等  |
|  |   |                               |  |  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無 |
| 擁壁等の<br>構造物  |   |                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無     | 擁壁の高さ  | m  |
|  |   |                               |  | セットバックの距離  | m  |
| 土留め利用  |   |                               | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無     | 土圧の作用高さ  | cm   |
| 接道種類   | <input type="checkbox"/> 避難路/ <input type="checkbox"/> 通学路/ <input type="checkbox"/> 一般道路/ <input type="checkbox"/> 公有地/ <input type="checkbox"/> 私道/ <input type="checkbox"/> その他（ ） |                               |  |  |  |
| 塀の種類   | <input type="checkbox"/> 補強コンクリートブロック（CB）塀/ <input type="checkbox"/> その他（ ）   |                               |  |  |  |
| 分類   | 箇所  | 項目                            | 実施の有無または<br>他のシート参照  | 調査結果   |  |
| 簡易<br>評価<br>及び<br>詳細<br>評価<br>のた<br>めの<br>調査<br>項目 | 壁本体   | 塀高さ                           | No. 2（仕様）  | m  |  |
|  |   | 壁厚さ                           | No. 2（仕様）  | cm   |  |
|  |   | 壁本体の仕上げの有無                    | No. 2（仕様）  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無   |  |
|  |   | 仕上げによる組積材の重量増<br>（仕上げの種類・厚さ）  | No. 3（一体）  | <input type="checkbox"/> 無視できる/ <input type="checkbox"/> 無視できない<br>備考に仕上げの種類・厚さを示すこと   |  |
|  | 控壁  | 控壁の有無                         | No. 2（仕様）  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無   |  |
|  |   | 控壁の配置（壁本体に取り付く<br>控壁の間隔・枚数）   | No. 3（一体）  |  |  |
|  |   | 控壁の高さ                         | No. 3（一体）  | m  |  |
|  |   | 控壁の張り出し長さ                     | No. 2（仕様）  | cm   |  |
|  | 基礎  | 基礎の根入れ深さ                      | No. 2（仕様）  | cm   |  |
|  | 地盤  | 側溝の有無                         | No. 2（仕様）  | <input type="checkbox"/> 有/ <input type="checkbox"/> 無   |  |
| 詳細<br>評価<br>のた<br>めの<br>調査<br>項目                   | 壁本体   | 壁長さ                           | No. 3（一体）  | m  |  |
|  |   | 壁高さ                           | No. 3（一体）  | m  |  |
|  |   | 組積材の重量<br>（コンクリートブロックの種類）     | No. 3（一体）  | <input type="checkbox"/> A(08)/ <input type="checkbox"/> B(12)/ <input type="checkbox"/> C(16)/ <input type="checkbox"/> その他<br>（ ）  |  |
|  | 控壁  | 控壁の厚さ                         | No. 3（一体）  | cm   |  |
|  |   | 控壁の重量（構造種別、<br>コンクリートブロックの種類） | No. 3（一体）  | <input type="checkbox"/> RC/ <input type="checkbox"/> CB（CBの場合、下記も記載）<br><input type="checkbox"/> A(08)/ <input type="checkbox"/> B(12)/ <input type="checkbox"/> C(16)/ <input type="checkbox"/> その他<br>（ ） |  |
|  | 基礎  | 基礎の厚さ                         | <input type="checkbox"/>                                   | cm   |  |
|  |   | 基礎の形状                         | <input type="checkbox"/>                                   | <input type="checkbox"/> I形/ <input type="checkbox"/> L形/ <input type="checkbox"/> T形  |  |
|  |   | 基礎フーチングの幅                     | <input type="checkbox"/>                                   | cm（L形、T形の場合）   |  |
|  |   | 基礎フーチングの厚さ                    | <input type="checkbox"/>                                   | cm（L形、T形の場合）   |  |
|  | 地盤  | 側溝の規格、深さ、厚さ等                  | <input type="checkbox"/>                                   |  |  |
| 土の種類   |   | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> 粘性土/ <input type="checkbox"/> 砂質土 |  |  |
| 土の一軸圧縮強度   |   | <input type="checkbox"/>      |  |  |  |
| 備考   | 塀の形状、寸法、配筋など、評価に必要な情報を記載する。   |                               |  |  |  |