

1. 主な石綿関連業務（根拠法令 法：大気汚染防止法、条例：大阪府生活環境の保全等に関する条例）

□届出された工事の立入検査、敷地境界における大気中の石綿測定

- ・吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材の除去等の立入検査（法）
除去等の実作業が7日以上の場合、大阪府が測定を実施

（使用面積 50 m²以上：公定法（4時間サンプリング）、50 m²未満：簡易測定（1時間））

- ・石綿含有成形板の使用面積 1000 m²以上の除去等の立入検査（条例）
除去等の実作業が7日以上の場合、大阪府が石綿の簡易測定を実施

□建設リサイクル法届出情報に基づく解体工事現場の立入検査

- ・事前調査を実施済みか
- ・事前調査結果を書面にして発注者に交付・説明済みか
- ・事前調査結果書面を現場に備え付け、閲覧に供するか
- ・事前調査結果の掲示板（石綿含有建材がある場合は作業内容も）を設置済みか
- ・石綿含有建材がある場合は、作業の基準に従って除去が行われるか
- ・事前調査に漏れはないか

□解体工事現場のパトロール

- ・府内市町村との一斉パトロール（6月、12月 石綿（アスベスト）飛散防止推進月間）
- ・その他、解体現場のパトロール

平成 26 年度石綿関連届出・立入件数

	大防法 届出件数	条例 届出件数	大防法の 届出に基 づく立入延 件数	条例の届 出に基づく 立入延件 数	パトロール 件数	建設リサイ クル法に基 づく立入検 査件数
咲洲	42	11	80	19	93	130
泉州	49	6	24	6	30	200
合計	91	17	104	25	123	330

2. 石綿飛散防止に係る指導について

（1）届出対象解体工事で事前調査が不十分であった事例

- ・建設リサイクル法の届出情報から条例の届出対象と判明していた
（石綿含有成形板が 1,000 m²以上使用されている建物の解体）
- ・作業開始予定日の 15 日前（届出日と作業開始日の間に 14 日）に条例に基づく届出がなされた
- ・届出 2 日後に事前確認のために立入
- ・乾燥炉の脱臭施設に断熱材を確認（未調査、石綿含有の有無不明）
- ・ボイラー配管エルボー部に断熱材を確認（未調査、石綿含有の有無不明）

現場写真



脱臭装置の一部

断熱材拡大



- ・大阪府は、脱臭装置及びボイラー配管のエルボ一部分の**断熱材**について、早急に**石綿の含有の有無を調査するよう指導**
- ・受注者は、**断熱材**について分析業者に石綿の含有の有無について分析を依頼
⇒**石綿非含有**を確認

○この事例では（事前調査が不十分であったものの）分析の結果、石綿を含有していなかったため大きな問題にはならなかったが、石綿を含有しているのに気づかず解体を行えば、作業員や周辺住民の健康に被害を及ぼす可能性があるしたがって、**建物以外にも、工場内に据え付けられたプラント等の設備、配管等についても十分に事前調査を行うことが重要**

（２）解体工事現場のパトロール

□建設リサイクル法の届出情報に基づき実施

府内一斉パトロールのうち大阪府実施分結果 平成 27 年 6 月及び 12 月実施

パトロールを実施した現場数

- ・ 6 月 29（工事中現場数 12、うち指導現場数 11）
- ・ 12 月 33（工事中現場数 18、うち指導現場数 18）

※指導の内容（件）

		6月	12月
事前調査書面について	作成についての指導	3	5
	閲覧・備付けについての指導	10	18
	発注者への説明についての指導	3	5
事前調査結果の掲示についての指導		9	10

○石綿に関する届出が必要ない工事については、届出対象工事と比べて事前調査結果の掲示が行われていない、事前調査のために建材分析を行ったにもかかわらず書面を作成していないなど、法令を遵守できていない工事がまだまだ多い

今後も周知の継続が重要！

(3) 窓口での届出関連指導の事例

□特定粉じん排出等作業の届出の事例（平成27年11月）

- ・届出者が発注者でなく、受注者となっていた
- ・届出日から作業開始までの間の日数がぎりぎり14日しかなかった



届出の要件を満たしていないため受け付けできず
修正後に改めて提出し直すこととなり、**工期の変更を余儀なくされた**

○届出は行政機関に事前相談するなど、要件を満たすよう作成し、できる限り日程に余裕を持って提出を

4. 最後に

- 事前調査の出来、不出来が、石綿飛散防止対策の成否のカギを握る
- 確実な事前調査とそれに基づく適切な石綿飛散防止対策の実施を
- 石綿が周囲に飛散するような事態になった場合、発注者責任が問われる

今後も、解体工事時の事前届出と石綿飛散防止対策の実施についての周知にご協力をよろしくお願い致します