

(3) 有効率と有収率

令和2年度の有効率、有収率を事業規模別に見ると表-3のとおりである。

計画的な漏水防止対策等の施設整備により、令和2年度では有効率95.4%、有収率93.1%と、依然として高い水準を維持している。

表-3 有収率、有効率（上水道）

事業規模	事業数	給水量 (千m ³)	有効水量 (千m ³)	有収水量 (千m ³)	有効率 (%)	有収率 (%)
給水人口 100万人以上	1	394,978	369,378	358,599	93.5	90.8
〃 40万～100万人	3	194,996	187,698	183,602	96.3	94.2
〃 20万～40万人	6	212,102	204,780	200,617	96.5	94.6
〃 10万～20万人	11	159,115	155,204	151,960	97.5	95.5
〃 5万～10万人	12	97,075	93,665	91,330	96.5	94.1
〃 5万人未満	10	20,210	18,666	18,264	92.4	90.4
府 計	43	1,078,476 3,017	1,029,391 3,017	1,004,372 3,017	95.4	93.1

※府計の下段は、分水で外数である。

※府計の有効率、有収率は、分水量を除いて算出している。