

大阪府営豊中新千里東住宅 要求水準書（案）（府営住宅整備編・用地活用編）に対する質問・回答（補足）

NO	頁	タイトル	該当箇所				質問	回答
			第		(1)	②		
1	1	壁面後退	2	2	(1)	②	壁面後退について、市移管予定道路、将来道路に付随する敷地内歩道から5mですか。 又、添付図⑤の山吹色の市有歩専道路からも壁面後退5mですか。	全ての道路境界線から5mの後退が必要です。